

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ»

624992 Россия, Свердловская обл.
г. Серов, ул. Кирова, 2
тел. 89028772763
e-mail: energoproekt07@mail.ru

ИНН/КПП 6632024945/663201001
ОКПО 98714435; БИК 046577795
Р/с 40702810469300000223
К/с 30101810900000000795
ПАО КБ «УБРиР»

Исх. № 57 от 10 августа 2023 г.

Директору МАОУ СОШ № 27
Адамович Ирине Сергеевне

Коммерческое предложение.

Предлагаем разработать рабочую документацию по монтажу молниезащиты зданий
МАОУ СОШ № 27.

Стоимость работ составляет 130000,00 (сто тридцать тысяч) рублей.

Приложение.

1. Смета от 04.07.2027 г. на проектные работы. 1л в 1 экз.

Директор



Старицына Е. В.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ»**

624992 Россия, Свердловская обл.
г. Серов, ул. Кирова, 2
тел. 89028772763; 89221186737
e-mail: energoproekt07@mail.ru

ИНН/КПП 6632024945/663201001
ОКПО 98714435; БИК 046577795
Р/с 40702810469300000223
К/с 30101810900000000795
ПАО КБ «УБРиР»

от 23 июня 2022 г.

Директору
МАОУ СОШ № 27
Адамович И. С.

По результатам проведенных испытаний и измерений параметров заземлителей молниезащиты выявлено:

Выявленные несоответствие НТД	Рекомендации
1. Зона действия существующей молниезащиты значительно меньше габаритов зданий МАОУ СОШ № 27, не обеспечивает требуемый уровень защиты. (п. 1.1 РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003).	Выполнить реконструкцию, монтаж вновь молниезащиты зданий МАОУ СОШ № 27.

Главный инженер



Старицын А. В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390096

Владелец Адамович Ирина Сергеевна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025